


Projekt Projekt

Variante 70h: Raumheizung und Kühlung + Warmwasser (Wasser-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmesonde, Wärmespeicher, Kältespeicher, aktives Kühlsystem)

Heizleistung bei W2W38: 17,02 kW  
 COP Heizung bei W2W38: 3,58  
 Kälteleistung bei W24W5: 17,15 kW  
 COP Kühlung bei W24W5: 4,28



das ganze Gebäude wird durch die Senke/Quelle dargestellt (alle thermischen Lasten)

Educational Version